

**GMINA
MIEDZIANA GÓRA**
ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie, tel. 41 303-16-26
NIP 9591677117, Reg. 291010323

Znak: IGPOS.271.6.2019

Miedziana Góra, dn. 21.03.2019 r.

Informacja 1 – Wyjaśnienia do SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zad. 1 i zad. 2”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania

Pytanie 1: Czy zamawiający może zmienić wysokość zabezpieczenia należytego wykonania i okresu gwarancyjnego z 10 do 5 % wartości kontraktu. Przy długim okresie wykonania i gwarancji wysokie zabezpieczenie powoduje podrożenie inwestycji i mniejszą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy i okresu gwarancyjnego.

Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie poz. 1.3.3 do 1.3.5 przedmiaru przewiertu łączna długość 48m a poz.1.3.6 przeciąganie w rurach ochronnych 145 m, dłączego te pozycje nie mają jednej długości zad 1 i podobnie zad 2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że część rurociągów ochronnych wykonywana będzie w otwartych wykopach, zatem długość wierceń będzie mniejsza niż długość rurociągów wciąganych do rur ochronnych. Do wyceny należy przyjąć dane podane w przedmiarach.


Wójt
Damian Sławski